

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«21» декабря 2021 г.
учётный № проверки 78210061000201380637



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Кронштадтскому району

197761, г. Санкт-Петербург, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50,
E-mail: 15@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района

197761, г. Санкт-Петербург, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 34-1-218/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида, адрес (место нахождения) юридического лица: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д. 10, литер А, ИНН 7818010795

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении внеплановой выездной проверки № 34-1-218 от «22» ноября 2021, учётный № проверки 78210061000201380637 в период с «08» декабря 2021 года, 09 час. 00 мин. по «21» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин. Колодизенко Ириной Алексеевной – старшим дознавателем группы дознания ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания детского дошкольного образования, расположенного по адресу: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д. 10, литер А

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Заведующий ГБДОУ детский сад №2 - Базанова Светлана Михайловна (приказ от 22.09.2004 г. №131-к)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей

90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствуют вторые выходы из групповых ячеек на втором этаже - в соответствии с п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.07.2022	
2.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по коридору 1 этажа менее 1,2 м с учетом двухстороннего расположения дверей и их открывания в сторону коридора - в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещения 10 и 11)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
3.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестничным маршам менее 1,35 м - в соответствии с п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (по факту 1,1 м)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
4.	На объекте защиты ширина лестничных площадок менее ширины маршей лестниц - в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (по факту 0,8 м)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.07.2022	
5.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 3 (по факту 0,8)).	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
6.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	

	(помещение № 20 (по факту 0,8).			
7.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 50 (по факту 0,8)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
8.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 68 (по факту 0,7 м)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	
9.	На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка с шириной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (выход из кухни на улицу) в соответствии с п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.07.2022	
10.	На объекте защиты коридор без естественного проветривания длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (по тех. паспорту 20.53 м.) - в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	ст. 6, ст. 56, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	01.07.2022	
11.	Проверяемым лицом в пределах компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара (на объекте защиты, при высоте лестниц более 45 см, не предусмотрено ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (выход из кухни на улицу) в соответствии с п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по

соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Заведующий ГБДОУ детский сад №2 - Базанова Светлана Михайловна (приказ от 22.09.2004 г. №131-к)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«М» декабрь 2021г.

Старший дознаватель группы дознания ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колодизенко И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

21.12.2021г.

